POWIAT TUCHOLSKI
ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
NIP: 561-13-27-276

Tuchola, 22 stycznia 2020 r.

ZP.272.1.1.2020

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. *„Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd -Woziwoda od km 4+780 do km 10+544 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej"*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 stycznia 2020 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego

Pytanie nr 2:
Czy w ramach zadania należy wycenić ułożenie warstwy profilowo-wiążącej AC 11W, g. śr. 4cm wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej 120/120 (OT. Droga w przekroju poprzecznym)? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości (m2) oraz o dopisanie pozycji do przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Zakres wykonania warstwy profilowo wiążącej wraz z siatką wzmacniającą obejmuje kilometraż od 0+800 do km 1+150, a więc w zakresie nie objętym niniejszym postępowaniem.

Pytanie nr 3:
Prosimy o dołączenie SST nr D.04.05.01: (Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntocementu)
Odpowiedź:
Zamawiający załącza brakujące SST dotyczące wykonania podbudowy z gruntocementu.

Pytanie nr 4:
Prosimy o dołączenie SST dot. siatki wzmacniającej
Odpowiedź:
Zakres wykonania warstwy profilowo wiążącej wraz z siatką wzmacniającą obejmuje kilometraż od 0+800 do km 1+150, a więc w zakresie nie objętym niniejszym postępowaniem

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących **Załącznik nr 8 do SIWZ** dodaje się Specyfikacje Techniczne D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostają zamieszczone na stronie internetowej.

Powyższe wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz